

記入例

様式第2号（第7条関係）

ブロック塀等の点検表

塀の概要

所在地	川俣町 大字〇〇字◇◇□□番地		
地盤からの高さ	1.5m	道路に面する塀の延長	8.5m

点検項目		☒ コンクリートブロック塀	☐ 組積造（レンガ塀、石塀など）	調査結果	
				適合	不適合
外 観 調 査	高さ	塀の高さは2. 2 m以下	塀の高さは2. 2 m以下	はい	いいえ
	厚さ	塀の高さが2 m以下の場合、 厚さ1 0 c m以上	塀の高さの1 / 1 0 以上	はい	いいえ
		塀の高さが2 mを超える場合、 厚さ1 5 c m以上			
	控壁	塀の長さ3. 4 mごとに、塀の高 さの1 / 5 以上の長さの控壁が ある (塀の高さが1. 2 mを超える場 合)	塀の長さ4 m以下ごとに、塀の厚 さの1. 5 倍以上の長さの控壁が ある	はい	いいえ
	基礎	コンクリートの基礎がある	コンクリートの基礎がある	はい	いいえ
	鉄筋	塀の中に直径9 mm以上の鉄筋 が、縦横とも8 0 c m以下で配筋 されており、縦筋は壁頂部及び基 礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞ れかぎ掛けされている		はい	いいえ
	老朽化	亀裂がある	亀裂がある	いいえ	はい
		傾いている	傾いている	いいえ	はい
		ぐらついている	ぐらついている	いいえ	はい
特記事項		※その他、危険と思われる状況があれば記入してください。 ブロックに亀裂が複数個所入っており、一部にズレが生じている。 塀がぐらついているため、倒壊の危険がある。			
評 価		上記項目のうち、1 つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。			