

町有施設し尿浄化槽維持管理業務委託 仕様書
(長期継続契約)

1 目的

この業務委託は、浄化槽法及び関係法令の規定に従い適切に浄化槽等の保守点検作業を行う事で本仕様書において指定する町有施設に設置された浄化槽の機能を必要十分に発揮させることを目的とする。

2 契約期間

契約確定日から令和 10 年 12 月 31 日まで

3 業務の履行期間

令和 8 年 1 月 1 日から令和 10 年 12 月 31 日まで

4 維持管理業務の施行内容

受託者は、業務の施行にあたり、次の法令等に準拠して作業を行わなければならない。なお、受託者が汚泥引き抜きに係る許認可を取得していない場合、契約日から 14 日以内に再委任承諾届を提出すること。

- ①浄化槽法及び関係法令
- ②水質汚濁防止法及び関係法令
- ③廃棄物処理法及び関係法令
- ④建築保全業務共通仕様書(第 4 章機械設備、第 8 節浄化槽)

5 保守点検を行う施設、容量及び回数等

前記 3 に規定する期間において、別紙「年度別保守点検実施内訳表」のとおり保守点検を行うものとする。

6 補修

浄化槽設備等に故障が生じた場合は、受託者は速やかに補修を行い、障害の状況及び処理の内容を委託者に報告するものとする。

7 記録及び報告

受託者は、維持管理業務実施にあたり、前記 4 の規定に基づき受託者が定める所定の書式を用いて委託者に保守点検の内容や修繕の必要な箇所について報告するものとする。

8 業務の完了及び検査

- (1) 受託者は前記 5 に規定する年度毎に保守点検が終了し、前項に規定する報告を全て完了したときは、同項に規定した報告書類の写しを全て添付して、直ちに当該年度の完了届を提出するものとする。
- (2) 受託者は前号に規定する完了届が提出されたときはその日から 7 日以内に業務の完了について検査するものとする。

9 委託料の支払い

- (1) 受託者は上記 8 に規定する検査に合格したときは、前記 3 に規定する期間の年度毎に所定の手続きに従って支払いの請求ができるものとする。
- (2) 受託者は前号の規定による支払いの請求があったときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。

10 その他

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、受託者と委託者とで協議して定めるものとする。なお、本事業の実施にあたり、作業に重大な影響のない変更は、委託者の指示により行うものとする。

年度別保守点検実施内訳表

施設名		型式	単独処理 /合併処理	人槽	容量	令和7年度(令和8年1～3月)	令和8年度(令和8年4月～令和9年3月)	令和9年度(令和9年4月～令和10年3月)	令和10年度(令和10年4～12月)	計
						回数(回)	回数(回)	回数(回)	回数(回)	数量(回)
1	本庁舎	フジシ R2 流調接触ばっ気	合	260	49.358	6	24	24	18	72
2	西分庁舎	日興 全ばっ気	単	30	2.400	3	12	12	9	36
3	本町コミュニティ消防センター	ナショナル 接触ばっ気	単	16	2.628	1	4	4	3	12
4	上中コミュニティ消防センター	ダイエイ FCKⅢ-8	合	8	3.500	1	4	4	3	12
5	西方コミュニティ消防センター	ハマネツ BS-15	単	15	2.450	1	4	4	3	12
6	上組コミュニティ消防センター	アムズ CXE-8	合	8	4.800	1	4	4	3	12
7	上東コミュニティ消防センター	ハマネツ BS-10	単	10	1.800	1	4	4	3	12
8	芦沼田コミュニティ消防センター	ニッコー 浄化王10	合	10	4.226	1	4	4	3	12
9	小島田代コミュニティ消防センター	アムズ CXE-8	合	8	3.500	1	4	4	3	12
10	山木屋4区コミュニティ消防センター	日立 KGF2-10	合	10	4.500	1	4	4	3	12
11	山木屋坂下コミュニティ消防センター	ニッコー 浄化王10	合	10	4.226	1	4	4	3	12
12	栗和田コミュニティ消防センター	フジクリーン CS-10	合	10	1.500	1	4	4	3	12
13	小瀬木コミュニティ消防センター	ニッコー 浄化王7	合	7	2.944	1	4	4	3	12
14	瓦町コミュニティ消防センター	フジクリーン CFⅡ-10	合	10	2.928	1	4	4	3	12
15	小神コミュニティ消防センター	フジクリーン CFⅡ-7	合	7	2.053	1	4	4	3	12
16	小島コミュニティ消防センター	フジクリーン CFⅡ-10	合	10	2.928	1	4	4	3	12
17	飯坂コミュニティ消防センター	フジクリーン CFⅡ-7	合	7	2.053	1	4	4	3	12
18	1-1-1消防屯所	アムズ CXN-10	合	10	3.656	1	4	4	3	12
19	2-2-1消防屯所	クボタ KJ-7	合	7	3.219	1	4	4	3	12
20	3-2-1消防屯所	ニッコー 浄化王5	合	5	2.105	1	4	4	3	12
21	4-1-1消防屯所	アムズ CXN-14	合	14	5.830	1	4	4	3	12
22	6-3-2消防屯所	ニッコー 浄化王NEXT-5	合	5	1.597	1	4	4	3	12
23	7-2-2消防屯所	ダイキ XH-5	合	5	1.600	1	4	4	3	12
24	5-2-2消防屯所	ダイキ XH-7	合	7	1.500	1	4	4	3	12
25	8分団屯所	アムズ CXN2-7	合	7	1.600	1	4	4	3	12
26	山木屋消防屯所	アムズ CXN2-5	合	5	1.824	1	4	4	3	12
27	睦集会所	アムズ CXN2-5	合	5	1.824	1	4	4	3	12
28	春日集会所	サワ ⅤS-25A	単	25	3.785	1	6	6	5	18
29	秋山集会所	ニッコー NSR-12	合	12	1.500	1	4	4	3	12
30	大作集会所	アムズ CXN2-10	合	10	3.715	1	4	4	3	12
31	駅前コミュニティセンター	サワ 接触ばっ気	単	8	1.553	1	4	4	3	12
32	新中町集会所	アムズ CXN2-7P	合	7	2.551	1	4	4	3	12
33	山木屋地区復興拠点(商業施設)	クボタ K-HC-R3A	合	335	76.601	6	24	24	18	72
34	瓦町公衆便所	北研 FS-42B	単	42	6.121	1	6	6	5	18
35	畜場	フジクリーン CV-18	合	18	3.600	1	4	4	3	12
36	飯坂生活改善センター	北研 SF-50	単	50	7.070	1	6	6	5	18
37	福沢多目的集会所	ハマネツ 接触ばっ気	単	50	7.112	3	12	12	9	36
38	仲田集会所	アムズ CXN-14	合	14	5.830	1	4	4	3	12
39	山木屋田代多目的集会所	フジクリーン CE-10	合	10	4.047	1	4	4	3	12
40	峠の森自然公園施設	カハ 接触ばっ気	単	50	9.076	0	8	8	8	48
41	峠の森自然公園施設(管理棟側)	フジクリーン CV-21	合	21	4.100	1	4	4	3	12

施設名		型式	単独処理 /合併処理	人槽	容量	令和7年度(令和8年1～3月)	令和8年度(令和8年4月～令和9年3月)	令和9年度(令和9年4月～令和10年3月)	令和10年度(令和10年4～12月)	計
						回数(回)	回数(回)	回数(回)	回数(回)	数量(回)
42	そば打ち体験館	ダブルクリーン25	単	25	10.415	0	8	8	8	24
43	シルクピア	フジクリーン PT602-70A	合	70	16.800	3	12	12	9	36
44	からりこ館①	フジヨシ 沈分接触ばっ気	合	85	17.000	3	12	12	9	36
45	からりこ館②	ダイキ XE-10F+原水槽	合	10	4.994	1	4	4	3	12
46	移住お試し住宅	ニッコー 浄化王5	合	5	2.105	1	4	4	3	12
47	中央公園トイレ	フジクリーン EI-45	単	45	6.507	1	6	6	5	18
48	浄水場	フジクリーンCFⅡ-7	合	7	2.053	1	4	4	3	12
49	中央公民館	フジヨシ AWF6-2RⅡ-E350	合	350	7.200	6	24	24	18	72
50	鶴沢公民館	ダイエー 沈分接触ばっ気	合	55	10.230	3	12	12	9	36
51	小神公民館	フジクリーン CE-20	合	20	8.524	1	4	4	3	12
52	福沢生涯学習センター	日立 KR-25	単	25	3.807	1	6	6	5	18
53	羽山の森美術館	フジクリーン 流調接触ばっ気	合	55	1.780	6	24	24	18	72
54	福田公民館	ナショナル 旧分離	単	65	7.500	3	12	12	9	36
55	小島生涯学習センター	アムズ 接触ばっ気	単	30	4.625	1	6	6	5	18
56	おじまふるさと交流館	ニッコー 流調接触ばっ気	合	80	4.500	6	24	24	18	72
57	大綱木公民館	ホームーAWF1-4HI-21	合	21	5.000	3	12	12	9	36
58	小綱木公民館	アムズ CXN-18	合	18	6.630	1	4	4	3	12
59	山木屋公民館	ベスト 全ばっ気	単	80	5.000	3	12	12	9	36
60	川俣町体育館(合宿所含む)	日立 流調接触ばっ気	合	460	69.000	6	24	24	18	72
61	農村広場トイレ	フジクリーン CSL-21	合	21	7.448	1	4	4	3	12
62	川俣小学校(校舎)	カヤバ 沈分接触ばっ気	合	170	30.000	6	24	24	18	72
63	福田小学校(体育館)	北研 F-15	単	15	2.450	1	6	6	5	18
64	飯坂小学校	ニッコー 沈分接触ばっ気	合	95	20.000	3	12	12	9	36
65	山木屋小中学校	フジヨシ 沈分接触ばっ気	合	103	20.600	3	12	12	9	36
66	川俣中学校(第1校舎)	ミマス 全ばっ気	単	300	23.000	3	12	12	9	36
67	川俣中学校(第2校舎)	北研 全ばっ気	単	150	7.600	3	12	12	9	36
68	川俣中学校(体育館)	ニッコー 小型分離接触	合	30	6.000	1	6	6	5	18
69	絹の里友・ゆうプール	フジクリーン 流調接触ばっ気	合	260	19.620	6	24	24	18	72
70	福田幼稚園	北研 全ばっ気	単	25	3.500	3	12	12	9	36
71	わいわいクラブ(旧すみよし保育園)	クボタ HC-40A	合	40	10.000	1	6	6	5	18
72	子どもの屋内運動場	北研 F-35	単	35	5.200	1	4	4	3	12