施設調査結果一覧表①

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	社会福祉施設等						医療機関		薬局			官公庁舎			文化
	川俣町福祉センター	川俣町保健センター	育みよし園	育てらくぼ園	川俣町立授産所かえで	福祉センター	済生会川俣病院	山木屋診療所	けんこう薬局	石井薬局	川俣薬局	川俣町役場	福島地方法務局川俣出張所	川俣警察署	おりもの展示館
施設規模	2階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	2階建	1階建	1階建	2階建	2階建	2階建	1階建	3階建	2階建
駐車台数(台)	20	35	15	10	—	16	60	3	10	8	0	53	25	95	20
内身障者用駐車場(台)	0	3	0	0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
1 一般の利用者の屋外通路について															
(1) 床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	×	○	△	×	△	△	○	×	○	○	○	×	△	○	×
(2) 敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	×	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×
(3) スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	×	○	×	×	○	△	○	×	×	○	×	△	○	×	×
(4) スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
(6) 道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	△	△	×	×	×	△	△	×	○	○	○	△	△	○	×
2 一般の利用者の駐車場について															
(1) 利用者用の駐車場は確保されていますか	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○
(2) 車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	△	○	×
(3) 車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×
(4) 車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	—	○	×
(5) 車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	△	△	○	×
3 一般の利用者用の出入口について															
(1) ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	開	自	引	引	引	自	開	開	自	自	自	自	自	自	自
(2) ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	△	○	○	×
(3) 出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例 :内法80cm以上)	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
(4) 床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	○	△	○	○	△
(5) 床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	×	○	×	×	△	○	△	×	○	○	×	△	△	○	×
4 受付・案内カウンター・記載台等について															
(1) 車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×
(2) 車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	△	×	○	×
(3) 気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	△	○	○	△
5 案内、サービス等について															
(1) 案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	×	△	—	—	△	△	×	△	×	○	×	△	△	△	△
(2) 緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	×	×	—	—	×	○	△	×	×	○	×	×	×	○	×
(3) 電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	×	△	—	—	×	○	△	×	×	×	×	○	○	○	×
(4) 介助サービスを実施していますか	×	△	—	—	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×
(5) 盲導犬、介助犬を受け入れていますか	×	○	—	—	×	○	×	△	×	○	×	△	×	○	○
6 一般の利用者用の廊下について															
(1) 主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	2.5/1.5	2.0/1.5	—	7/2.0	1.2/1.2	2.5/1.8	1.7/1.9	2.0	1.8	5.0	1.0	1.0	1.3/1.2	1.5/1.24	
(2) 建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	△	○	○	○	—	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○
(3) 廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	2	なし	なし	なし	1・片	なし
(4) 廊下には段差がありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 一般の利用者用の階段について															
(1) 階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	1・両	—	—	—	なし	—	1・両	—	なし	2・片	—	1・片	—	1・両	1・片
(2) 階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	○	—	—	—	×	—	×	—	-	○	—	○	—	○	○
(3) 階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	×	—	—	—	×	—	×	—	-	×	—	×	—	○	×
(4) 階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)	15/28	—	—	—	—	—	17/31.3	—	-	16/30	—	12/16	—	18/29	16/25
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)															
(1) エレベーターは設置されていますか	×	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—	×	—	×	×
(2) エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	×	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—	×	—	—	—
(3) エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	×	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—	×	—	—	—
(4) エレベーターのサイズは適切ですか	—	—	—	—	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—
(5) エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか	—	—	—	—	—	—	○	—	-	×	—	—	—	—	×
9 一般の利用者用の便所について															
(1) 一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
(2) トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	75	100	80	80	82	80	75	60	90	80	—	80	60	75	60
(3) 一般利用者用トイレの形態は何ですか (大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和・床	洋和床	和・床	和・壁	洋・床	和・床	洋和壁	和・壁	洋・和	和	—	和・床	和・壁	洋和床	和・床
(4) トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	○	×	×	△	×	△	×	×	○	—	×	○	○	×
(5) 障害者トイレは設置されていますか	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	—	×	×	○	×
(6) 障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	—	鍵付	—	—	手・鍵付	手・鍵付	-	—	-	電	—	—	—	手・鍵付	—
(7) 障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	—	80	—	—	77	80	-	—	-	80	—	—	—	100	—
(8) 乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	×	補助	×	×	×	×	-	×	-	なし	—	×	×	—	×
(9) 乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	×	○	×	×	×	×	△	×	-	×	×	×	×	×	×
10 やさしいまちづくりに関する意識について															
(1) 建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1
(2) 福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1
(3) 「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
(4) 現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	3	1
(5) 全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	2	3	2	2	2	2	1	4	1	1	2	2	2	3	2
(6) 施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	1	1	1・3	1・3	1	1	1・3	1・3	1・2・3	1・3	1・3	1・3	1・2	1	1

施設調査結果一覧表②

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
施設	からりこ館	瓦町消防セミナーコミュニティセンター	春日集会所	公民館川俣町中央	中央公園管理棟	七窪集会所	殿ノ田集会所	寺久保集会所	鶴沢公民館	ふもと川集会所	駅前コミュニティセンター	小神コミュニティ消防センター	小神公民館	福沢多目的集会所	和田コミュニティ消防センター
施設規模	1階建	2階建	1階建	3階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建
駐車台数(台)	20	1	8	100	10	5	0	1	2	0	3	6	6	3	5
内身障者用駐車場(台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 一般の利用者の屋外通路について															
(1)床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	△	△	△	○	町職員のみ利用	△	×	△	×	△	×	△	△	△	△
(2)敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	△	×	×	×		△	○	×	×	×	×	○	×	×	×
(3)スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	×	×	×	△		○	×	×	×	×	×	×	△	×	×
(4)スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
(5)視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(6)道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	△	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2 一般の利用者の駐車場について															
(1)利用者用の駐車場は確保されていますか	○	○	○	○		○	×	○	○	×	○	△	△	○	○
(2)車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	×	×	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(3)車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	×	×	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(4)車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	×	×	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5)車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	×	×	△		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3 一般の利用者用の出入口について															
(1)ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	自	引	引	開		開	引	引	引	引	開	引	引	引	引
(2)ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	△	×	×	×		○	×	×	×	△	△	×	△	×	○
(3)出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例 :内法80cm以上)	○	×	○	×		○	○	×	×	×	△	×	△	○	△
(4)床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	○	○	○	○		○	○	○	×	×	○	○	○	△	△
(5)床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	△	×	×	○		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4 受付・案内カウンター・記載台等について															
(1)車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	—	×	×		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
(2)車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	—	×	○		—	×	—	△	—	—	×	×	—	—
(3)気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	×	—	×	○		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
5 案内、サービス等について															
(1)案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	△	—	—	×		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
(2)緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	×	—	—	△		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
(3)電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	×	—	—	△		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
(4)介助サービスを実施していますか	×	—	—	○		—	×	—	×	—	—	×	×	—	—
(5)盲導犬、介助犬を受け入れていますか	○	—	—	×		—	×	—	△	—	—	×	△	—	—
6 一般の利用者用の廊下について															
(1)主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	4.0/—		1.5	1.2			1.7/1.6		—	1.8/0.9		1.0/1.0	1.2/1.2	1.8/0.9	1.8/0.9
(2)建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	○	○	○	×		○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
(3)廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	なし	なし	なし		なし	なし	なし	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし
(4)廊下には段差がありますか	○	○	○	○		○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
7 一般の利用者用の階段について															
(1)階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	—	なし	—	1・片		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	—	○	—	○		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	—	×	—	×		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)	—	15/25	—	18.5/30		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)															
(1)エレベーターは設置されていますか	—	—	—	×		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	—	—	—	×		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	—	—	—	×		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)エレベーターのサイズは適切ですか	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 一般の利用者用の便所について															
(1)一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2)トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	80	70	80	65		80	80	80	50	74	80	65	70	74	74
(3)一般利用者用トイレの形態は何ですか　(大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和・床	和・床	和・床	洋・和		洋・床	和・床	和・壁	和・壁	和・壁	和・床	和・壁	和・壁	和・壁	和・壁
(4)トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5)障害者トイレは設置されていますか	×	×	×	○		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(6)障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	—	—	—	手鍵付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	—	—	—	80		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	—	—	—
(9)乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	—	—	—
10 やさしいまちづくりに関する意識について															
(1)建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2)福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(3)「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4)現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	2		2	2		2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
(5)全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	2		2	2		2	2	2	4	2	2	2	2	2	2
(6)施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	1・3		1・3	1		1・3	1・3	1・3	1・3	1	1・3	1	1	1	1

施設調査結果一覧表③

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	集会所														
	福沢公民館	福田公民館	秋山集会所	上東コミュニティセンター	睦地区研修施設	小島公民館	小島会所	下田代集会所	飯坂公民館	飯坂生活改善センター	大木公民館	小木ふれあいコミュニティ消防センター	小木公民館	仲田集会所	山区他目的屋内消防ポンプ2号
施設規模	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	2階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建
駐車台数(台)		10	10	10	5	15	30	10	20	8	6	10	20	30	10
内身障者用駐車場(台)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 一般の利用者の屋外通路について															
(1) 床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	○	○	△	○	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×
(2) 敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	×	×	×	○	△	×	×	×	×	×	×	×	△	○	×
(3) スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(4) スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(6) 道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
2 一般の利用者の駐車場について															
(1) 利用者用の駐車場は確保されていますか	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
(2) 車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(3) 車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(4) 車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3 一般の利用者用の出入口について															
(1) ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	引	開	引	引	引	開	引	開	引	開	引	引	開	開	引
(2) ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	△	×	×	△	×	×	×	×	△	△	×	×	△	×	×
(3) 出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例:内法80cm以上)	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	×	×	△	△	×
(4) 床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○
(5) 床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4 受付・案内カウンター・記載台等について															
(1) 車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	×	×	—	×	×	—	—	—	—	×	—	×	×	×
(2) 車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	×	×	—	×	×	—	—	—	—	×	—	×	×	×
(3) 気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	○	○	×	—	×	×	—	—	—	—	×	—	×	×	×
5 案内、サービス等について															
(1) 案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×
(2) 緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×
(3) 電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×
(4) 介助サービスを実施していますか	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×
(5) 盲導犬、介助犬を受け入れていますか	×	×	×	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×
6 一般の利用者用の廊下について															
(1) 主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	2.5/1.5	2.5/1.2	1.2/0.9		0.9/0.9	1.5	2.7	1.5	2.0	1.8	2.5/1.0	3.0/1.5		1.8/1.8	1.5/1.0
(2) 建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(3) 廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
(4) 廊下には段差がありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
7 一般の利用者用の階段について															
(1) 階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	—	—	—	—	—	—	—	—	1・両	—	—	—	—	—	—
(2) 階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(3) 階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
(4) 階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)	—	—	—	—	—	—	—	—	16/30	—	—	—	—	—	—
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)															
(1) エレベーターは設置されていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
(2) エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
(3) エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
(4) エレベーターのサイズは適切ですか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 一般の利用者用の便所について															
(1) 一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2) トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	80	70	65	70	74	60	70	80	80	80	70	60	70	80	65
(3) 一般利用者用トイレの形態は何ですか　(大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和・壁	和・壁	和・壁	洋・床	和・壁	和・壁	和	和洋床	和洋床	和床	和・壁	和・壁	和・床		和・壁
(4) トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 障害者トイレは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(6) 障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(9) 乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10 やさしいまちづくりに関する意識について															
(1) 建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
(2) 福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
(3) 「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) 現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
(5) 全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
(6) 施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	1	1・3	1		1	1	1	1	1	1	1・3	1・3	1	1	1

施設調査結果一覧表④

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	公衆便所					金融機関等事務所								公共交通機関	
	館山市民会館	巣鴨地蔵通り商店会	イトーヨーカドー町田店	瓦町公衆トイレ	中央公園	屋外シルクトイレ	大東銀行支店	倶福信用金庫	東邦銀行支店	倶福銀行支店	倶東北電力センター	川崎郵便局	伊達福島郵便局	野田市役所	JR川越支店
	山崎川ビル	東京都多摩地区	瓦町公衆トイレ	中央公園	屋外シルクトイレ	大東銀行支店	福島信用金庫	東邦銀行支店	倶福銀行支店	倶東北電力センター	川崎郵便局	伊達福島郵便局	野田市役所	JR川越支店	倶福交通営業所
施設規模	1階建	1階建	1階建	1階建	1階建	2階建	2階建	3階建	1階建	2階建	2階建	1階建	2階建	2階建	2階建
駐車台数(台)	30	10	0	20	20	16	6	22	20	27	5	5	50	20	—
内身障者用駐車場(台)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
1 一般の利用者の屋外通路について															
(1) 床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	×	△	×	×	△	○	○	△	×	○	○	×	×	○	○
(2) 敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	×	△	×	×	×	○	○	△	×	○	○	×	×	○	○
(3) スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	×	×	×	×	×	—	—	×	×	○	○	×	×	×	×
(4) スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	×	×	×	×	×	—	—	×	-	×	×	×	×	×	—
(5) 視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	△	×	×	×
(6) 道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	×	×	×	△	△	○	△	△	△	○	○	△	×	○	×
2 一般の利用者の駐車場について															
(1) 利用者用の駐車場は確保されていますか	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	×	×
(2) 車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×
(3) 車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	×	×	×	×	○	×	×	-	×	×	×	×	×	—
(4) 車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	×	×	×	×	○	×	×	-	×	×	×	×	×	—
(5) 車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	×	×	×	×	○	○	×	-	×	×	×	×	×	—
3 一般の利用者用の出入口について															
(1) ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	引	引	なし	開	引	自	自	自	自	自	自	開	—	自	開
(2) ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	×	△	×	×	△	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○
(3) 出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例:内法80cm以上)	○	△	×	×	○	○	○	○	△	○	○	×	△	○	○
(4) 床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	△	△	△	△	△	○	○	○	△	○	○	×	△	△	×
(5) 床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	×	△	×	×	△	○	○	△	×	○	○	×	×	○	×
4 受付・案内カウンター・記載台等について															
(1) 車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	—	—	—	—	○	×	○	×	○	○	×	×	×	×
(2) 車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	—	—	—	—	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×
(3) 気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	×	—	—	—	—	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×
5 案内、サービス等について															
(1) 案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	△	—	—	—	—	○	×	△	×	○	×	△	×	○	×
(2) 緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	×	—	—	—	—	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×
(3) 電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	×	—	—	—	—	○	×	△	×	○	×	×	×	×	×
(4) 介助サービスを実施していますか	×	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	○	×	○
(5) 盲導犬、介助犬を受け入れていますか	○	—	—	—	—	×	×	○	△	○	×	—	×	○	○
6 一般の利用者用の廊下について															
(1) 主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	2.0	1.8/0.9	—	—	—	2/2.0	2.0	5.3/1.5	1.6/1.6	1.1	1/1～1.	—	—	—	2.0
(2) 建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	○	○	—	—	—	—	○	○	△	○	×	—	—	○	○
(3) 廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	なし	—	—	—	1・片	—	なし	なし	2	なし	—	—	なし	なし
(4) 廊下には段差がありますか	○	○	—	—	—	○	—	○	○	○	なし	—	—	○	○
7 一般の利用者用の階段について															
(1) 階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	—	—	—	—	—	—	—	なし	-	2	—	なし	—	片	—
(2) 階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	—	—	—	—	—	—	—	○	-	○	—	×	○	○	—
(3) 階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	—	—	—	—	—	—	—	×	-	○	—	×	×	×	—
(4) 階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)	—	—	—	—	—	—	—	19/30	-	18/13	—	18/36	—	—	—
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)															
(1) エレベーターは設置されていますか	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	×	×	×
(2) エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	—	—	—	—	—	—	—	×	-	—	—	—	×	×	—
(3) エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	—	—	—	—	—	—	—	×	-	—	—	—	×	×	—
(4) エレベーターのサイズは適切ですか	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
(5) エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
9 一般の利用者用の便所について															
(1) 一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	△	×	○	○	○
(2) トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	70	74	60	85	80	100	—	80	-	80	80	—	81	100	—
(3) 一般利用者用トイレの形態は何ですか（大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和・壁	和・壁	和・壁	和・床	和洋床	和・壁	—	洋和床	-	和		—	和・床	和	—
(4) トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	×	×	×	×	×	—	○	-	×	×	—	×	×	×
(5) 障害者トイレは設置されていますか	×	×	×	×	○	×	—	○	-	×	×	—	×	×	×
(6) 障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	—	—	—	—	切替電	—	—	—	-	手・鍵付	—	—	—	手	—
(7) 障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	—	—	—	—	100	—	—	80	-	78	—	—	—	—	—
(8) 乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	×	×	×	×	×	—	—	—	-	—	×	—	×	—	—
(9) 乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	—	×	-	×	×	×	—	×	×
10 やさしいまちづくりに関する意識について															
(1) 建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	3	—	2	3
(2) 福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	—	1	2
(3) 「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	2	—	2	2
(4) 現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	2	2	1	2	2	3	2	2	1	1	—	2	—	2	1
(5) 全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	2	2	2	2	2	3	2	2	2	5	3	2	—	2	1
(6) 施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	1	1	1・3	1	1・3	—	3	1	2	3・5	—	1	—	1	1

施設調査結果一覧表⑤

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	物品販売業店舗				飲食店	サービ	体育館等								
	東和木工所	運喜商店	銘品館シルクピア	ホームズ川俣店	レストランこばる	新川	川俣町体育館	川俣町合宿所	川俣幼稚園	川俣南幼稚園	富田幼稚園	福田幼稚園	小島幼稚園	山木屋幼稚園	川俣小学校
施設規模	2階建	1階建	2階建	1階建	3階建	2階建	2階建	2階建	1階建	1階建	2階建	1階建	1階建	1階建	2階建
駐車台数(台)	5	—	20	157	100	10	150	150	10	6	5	40	15	20	30
内身障者用駐車場(台)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 一般の利用者の屋外通路について															
(1) 床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	○	△	○	△	○	△	○	○	△	△	△	△	△	△	△
(2) 敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	△	△	△	△	○	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△
(3) スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	△	×	○	×	○	×	○	△	×	×	×	×	×	○	×
(4) スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
(5) 視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
(6) 道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	×	○	○	△	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
2 一般の利用者の駐車場について															
(1) 利用者用の駐車場は確保されていますか	×	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2) 車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(3) 車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(4) 車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	×	×	△	○	×	△	△	×	×	×	×	×	×	×
3 一般の利用者用の出入口について															
(1) ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	自	自	自	自	引	—	開	自	開	開	開	開	開	開	開
(2) ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	△	○	△	○	△	—	×	○	×	×	×	×	×	△	×
(3) 出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例:内法80cm以上)	○	○	○	○	○	—	○	○	×	×	×	×	×	○	△
(4) 床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	△	○	○	○	○	—	△	○	○	○	○	○	○	○	○
(5) 床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	○	×	△	△	○	—	△	×	×	×	×	×	×	△	×
4 受付・案内カウンター・記載台等について															
(1) 車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	×	○	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	○	×
(2) 車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	△	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(3) 気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	×	×	○	×	○	—	△	○	×	×	×	×	×	○	△
5 案内、サービス等について															
(1) 案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	×	△	○	△	△	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—
(2) 緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	△	○	○	×	○	—	×	△	—	—	—	—	—	—	—
(3) 電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	△	○	×	×	○	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—
(4) 介助サービスを実施していますか	×	—	○	×	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—
(5) 盲導犬、介助犬を受け入れていますか	×	×	○	×	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—
6 一般の利用者用の廊下について															
(1) 主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	1.8/1.0	1.5		2.7	—	1.6	3.5/3.5	1.5/1.2	1.5	1.8	2.3	1.5	1.5		10/2.0
(2) 建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	○	—	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	△
(3) 廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	—	なし	—	手	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
(4) 廊下には段差がありますか	○	—	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 一般の利用者用の階段について															
(1) 階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	片	—	—	—	1・片	両	1・両	1・両	—	—	1・片	—	—	—	1・片
(2) 階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	△	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	○
(3) 階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	×	—	—	—	×
(4) 階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)		—	—	—	—	16/18	16/30	16/28	—	—	16/30	—	—	—	16/30
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)															
(1) エレベーターは設置されていますか	×	—	—	—	○	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—
(2) エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—
(3) エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	×	—	—	—	○	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—
(4) エレベーターのサイズは適切ですか		—	—	—	80/1.5	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか		—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 一般の利用者用の便所について															
(1) 一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2) トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	80	75	90	90	80	—	100	80	60	60	60	60	60	60	80
(3) 一般利用者用トイレの形態は何ですか　(大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和	和・壁	洋・床	洋・和	和・男	—	和洋床	和洋床	和	和	和	和・壁	和・壁	和・床	和・床
(4) トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	×	○	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(5) 障害者トイレは設置されていますか	×	×	○	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(6) 障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	-	—	手・鍵付	—	手	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	-	—	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	-	—	×	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(9) 乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	-	—	×	—	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10 やさしいまちづくりに関する意識について															
(1) 建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	-	2	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) 福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	-	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) 「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	-	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) 現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	-	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(5) 全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	-	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(6) 施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	-	1・3	1・3	1	1	1	1	1	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1	1・5

施設調査結果一覧表⑥

	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	学校等											公園等		
	校川俣南小学	富田小学校	福沢小学校	福田小学校	小島小学校	飯坂小学校	校山木屋小学	川俣中学校	校山木屋中学	校川俣高等学	町営火葬場	中央公園	緋の里公園	花塚の里
施設規模	2階建	2階建	2階建	3階建	2階建	2階建	2階建	4階建	3階建	4階	1階建	－	－	－
駐車台数(台)	30	30	20	40	20	20	20	40	15	80	10	30	20	10
内身障者用駐車場(台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
1 一般の利用者の屋外通路について														
(1) 床面及び建物までの路面は平坦になっていますか	△	△	△	△	△	△	△	×	×	△	×	－	－	－
(2) 敷地内において建物までの道や入口周辺の段差は解消されていますか	×	×	×	×	×	×	○	×	×	△	×	－	－	－
(3) スロープは設置されていますか(県条例:幅90cm以上、勾配1/12以下)	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	－	－	－
(4) スロープには利用に耐えうる手すりが設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	－	－	－
(5) 視覚障害者用注意喚起ブロック・誘導ブロックが敷設されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－
(6) 道路から敷地に入るところやバス停からの道は安全が確保されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	－	－	－
2 一般の利用者の駐車場について														
(1) 利用者用の駐車場は確保されていますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	－
(2) 車いす利用者用駐車場は確保されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－
(3) 車いす利用者用駐車場であることが明示されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－
(4) 車いす利用者用駐車場は、出入口からできるだけ近くに設けられていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－
(5) 車いす利用者用駐車場から建物出入口までは段差なく容易に通行が可能ですか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－
3 一般の利用者用の出入口について														
(1) ドアの開閉方式はどうなっていますか　引:引き戸、開:開き戸、自:自動ドア	開	引	引	引	引	引	開	引	引	引・開	引	－	－	－
(2) ドアは車いす等で無理なく出入りできるように適切に設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	－	－	－
(3) 出入口は車いす等で容易に通行できる幅が確保されていますか(県条例:内法80cm以上)	×	×	×	○	△	×	×	○	○	○	○	－	－	－
(4) 床面及び建物出入口付近の路面は滑りにくい仕上げになっていますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
(5) 床面及び建物出入口付近の路面に段差はありませんか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	－	－	－
4 受付・案内カウンター・記載台等について														
(1) 車いすをはじめとした障害者に対応したローカウンターは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－
(2) 車いす利用者やこどもが利用しやすい公衆電話は設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－
(3) 気軽に休憩できるベンチ等が設置されている場所が確保されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－
5 案内、サービス等について														
(1) 案内板は誰にでもわかりやすいように工夫されていますか	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	△	△	△
(2) 緊急時に対応可能な電光表示装置や急告板、放送設備は設置されていますか	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×
(3) 電光表示や音声による呼出し装置は設置されていますか	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×
(4) 介助サービスを実施していますか	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×
(5) 盲導犬、介助犬を受け入れていますか	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	○	○	○	○
6 一般の利用者用の廊下について														
(1) 主な通路、廊下の幅は内法何m幅ですか(県条例:1.2m以上)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.5/2.3		－	－	－
(2) 建物出入口や非常口、各部屋へはわかりやすく行くことができますか	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	－	－	－
(3) 廊下には手すりが設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	－	－
(4) 廊下には段差がありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	－	－	－
7 一般の利用者用の階段について														
(1) 階段に手すりは設置されていますか　1:1段手すり、2:2段手すり、なし:手すりなし、両:両側、片:片側	1・片	1・片	1・片	なし	1・片	1・片	1・片	1・片	なし	1・両	－	1	なし	－
(2) 階段面は滑りにくく、つまづきにくいようになっていますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	－	○	○	－
(3) 階段端の廊下及び踊り場には点字ブロック等が設置してありますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	×	－
(4) 階段1段の高さは何cmですか、踏み面幅は何cmですか(県条例:高さ=16cm以下、踏面=30cm以上)	16/30	16/30	16/30	16/30	16/30	16/30	16/30	16/30	16/30	17.5/32	－	16/25	－	－
8 一般の利用者用の昇降機について(2階建て以上の建物のみ調査)														
(1) エレベーターは設置されていますか	×	－	×	×	×	×	×	○	×	×	－	－	－	－
(2) エレベーターは身障者にも使いやすく配慮されていますか	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－
(3) エレベーターの乗降ロビーは車いすでも容易に転回できるよう1.5m四方以上が確保されていますか	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－
(4) エレベーターのサイズは適切ですか	－	－	－	－	－	－	－	80/1.2	－	－	－	－	－	－
(5) エレベーター以外の方法で上階へ行く方法配慮されていますか	×	－	×	×	×	×	×	×	×	○	－	－	－	－
9 一般の利用者用の便所について														
(1) 一般利用者用に開放されているトイレがありますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	－	－	×
(2) トイレの出入口の有効幅員は何cmですか(県条例=80cm以上)	80	80	80	60		80	80	80	80	80	60	－	－	－
(3) 一般利用者用トイレの形態は何ですか（大便器→洋:洋式便器、和:和式便器)、(小便器→壁:壁掛式、床:床置式)	和・壁	和・壁	和・壁	和・壁	和・壁	和・壁	和・壁	和・床	和・壁	洋和壁	和・壁	－	－	－
(4) トイレの便房、小便器、洗面台に手すりはありますか	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	－	－	－
(5) 障害者トイレは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	－	－	－
(6) 障害者も利用可能なトイレのドアの開閉方式はどれですか　電:電動ドア、替:切替可能電動ドア、手:手動ドア	－	－	－	－	－	－	手	－	－	手	－	－	－	－
(7) 障害者も利用可能なトイレの便房の出入口幅員は何cmですか(80cm以上)	－	－	－	－	－	－	100	－	－	82.25	－	－	－	－
(8) 乳幼児でも利用できるように配慮されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－
(9) 乳児用ベットやおむつ交換台、ベビーチェアは設置されていますか	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－
10 やさしいまちづくりに関する意識について														
(1) 建設省「ハートビル法」を知っていますか 1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
(2) 福島県「人にやさしいまちづくり条例」を知っていますか　1:知っている、2:聞いたことはある内容は知らない、3:聞いたことがない	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) 「川俣町やさしいまちづくり総合計画」に興味がありますか　1:興味があり参考にしたい、2:興味はあるが参考にしない、3:興味なし、4:その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
(4) 現在の施設を全ての人が快適に利用できるように改善する必要がありますか1:全面的に改善、2:一部改善、3:改善の必要なし	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4
(5) 全ての人が快適に利用できるような施設に改善する意向はありますか1:積極的に改善、2:徐々に改善、3:現状で対応、4:改善しない、5:その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	4
(6) 施設を改善する際、障害になる事柄、事情があるとしたら何ですか1:資金、2:方法・方向性、3:面積不足、4:必要性に疑問、5:その他	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1・5	1		1	1	－